

|  |              |
|--|--------------|
| <b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA ALEXANDRA DUBČEKA</b><br>Majerníková 62, 841 05 BRATISLAVA |              |
| Dátum: 21-02-2022  |              |
| Číslo zaznamu: 48/1022   | Číslo spisu: |
| Prílohy:   | Vybavuje:    |

Základná škola Alexandra Dubčeka  
Majerníková 62  
841 05 Bratislava

Bratislava, 11.02.2022

**Stanovisko k žiadosti o vyjadrenie k možnosti pripojenia.**

Vážený Žiadateľ,

Dňa 02.02.2022 bola našej spoločnosti doručená Vaša Žiadosť o vyjadrenie k možnosti pripojenia (ďalej len „Žiadosť“).

Žiadosťou ste nás požiadali o vyjadrenie k možnosti pripojenia elektrického zariadenia – elektroinštalácie v rámci rekonštrukcie kuchyne, Majerníková ul., Bratislava – Karlova Ves do distribučnej sústavy s identifikačnými údajmi a technickými parametrami:

Názov lokality: Bratislava, k.ú. Karlova Ves.  
parc.č.1669/610.  
Počet odberných miest 1 – existujúce EIC 24ZZS609577790006 3x160A  
Maximálna rezervovaná kapacita 3x630A

Oznamujeme Vám, že pripojenie v uvedenej lokalite je možné realizovať:

- Pripojenie nového odberu s požadovanou zvýšenou MRK 3x630A pre bude možné zrealizovať
- vybudovaním novej kioskovej distribučnej transformačnej stanice VN/NN typ Elektro Haramia EH6 630 kVA napojenej na VN káblové distribučné vedenie č. 486 zaslučkovaním v úseku TS 1086-

1

**Západoslovenská distribučná, a. s.**

Čulenova 6, 816 47 Bratislava, [www.zsdis.sk](http://www.zsdis.sk)

Ing.Michal VAJANSKÝ, Vedúci správy energetických zariadení, tel.: +421-(0)2-5061 3101 [michal.vajanský@zsdis.sk](mailto:michal.vajanský@zsdis.sk)

Peter POKORNÝ, Asset manažér správy energetických zariadení, tel.: +421-(0)2-50 61 3173, [peter.pokorny@zsdis.sk](mailto:peter.pokorny@zsdis.sk) CD9978/2022

Na vedomie: 18100/Po

Príloha: /

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, DIČ: 2022189048, zápis v OR OS BA I, oddiel Sa, v. č. 3879/B

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., IBAN: SK59 1100 0000 0026 2610 6826, BIC: TATRSKBX

Kontakt: Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1, [www.zsdis.sk](http://www.zsdis.sk), [odberatel@zsdis.sk](mailto:odberatel@zsdis.sk), [dodavatel@zsdis.sk](mailto:dodavatel@zsdis.sk), [vyrobca@zsdis.sk](mailto:vyrobca@zsdis.sk)

Zákaznícka linka 0850 333 999 prac. dni 7.00 – 19.00 h, Poruchová linka 0800 111 567 nonstop



- 000 a TS 1079-000. Použiť VN kábel typ: 3xNA2XS(F)2Y 1x240.
- Radenie VN rozvádzača KKT, NN rozvádzač 8 vývodový.
  - Z NN rozvádzača novej TS vybudovať nové NN distribučným káblovým vedením NAYY-J 4x240mm<sup>2</sup> do novej káblovej skrine SR HASMA 1000A. Počet nových distribučných NN vedení dimenzovať vzhľadom na požadované zaťaženie a počet pripojených odberov.
  - Umiestnenie novej skrine SR HASMA situovať pri objekte budovy školy.
  - Elektrickú prípojku pre napojenie školy pripojiť zo skrine SR HASMA.
  - Meranie odberov žiadame umiestniť v zmysle Pravidiel pre prevádzkovanie a montáž merania el. energie, dostupné na [www.zsdis.sk](http://www.zsdis.sk) > Distribúcia elektriny > Spoločnosť > Dokumenty a cenníky > Predpisy prevádzkovateľa.

Z dôvodu potreby rozšírenia existujúcej distribučnej siete bude požadovaná Vaša spolupráca pri jej budovaní vo forme predloženia dokladov ako sú: stavebné povolenie, projektová dokumentácia, majetkovo právne vysporiadanie, vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu a iných dotknutých organizácií a pod.

Informácie k postupe pripojenia odberov a vybavovania dokumentácie sú dostupné na stránke [www.zsdis.sk](http://www.zsdis.sk) - Developeperi.

S pozdravom  
za spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.

.....  
Ing. Michal Vajanský  
vedúci správy energetických zariadení  
Západoslovenská distribučná, a.s.

Západoslovenská distribučná, a.s.  
118  
BRATISLAVA

.....  
Peter Pokorný  
asset manažér správy energetických zariadení  
Západoslovenská distribučná, a.s.