



OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICA POD OMIETKU  
 TYP KLV-U-4/56-F (EATON)  
 KRÝT : IP 30/20

NAVROVANE MATERIÁLY JE MOŽNÉ NAHRADIŤ ALTERNATÍVNYMI MATERIÁLMI PO KONZULTÁCIÍ S INVEŠTOROM.

ROZVADZAČ MUSÍ SPLŇAŤ POŽADAVKY IEC 61 439-2,3  
 NAPÁJACIA SOUSTAVA : 3/N/PE AC, 400/230V, 50Hz, TN-S  
 OCHRANNE OPATRENIE: ZÁKLADNÁ OCHRANA  
 OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM (STN 33 2000-4-41 R.411.2)  
 -IZOLOVANIE ŽIVÝCH ČASTÍ (STN 33 2000-4-41 PRÍLOHA AA1)  
 -ZABRANENIE ALEBO KRÝTIAM (STN 33 2000-4-41 PRÍLOHA AA2)  
 OCHRANNE OPATRENIE: OCHRANA PRI PORUČHE  
 OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM (STN 33 2000-4-41 R.411.3)  
 -OCHRANNE UZEMNENIE A OCHRANNE POSPÁJANIE (STN 33 2000-4-41 R.411.3.2)  
 -SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČHE V SÍTI (STN 33 2000-4-41 R.411.3.2)  
 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PODLEHA ZÁKONU O AUTORSKOM PRÁVE. PREZENTOVANÉ VÝKRESY  
 A TECHNICKÉ PODKLADY SÚ DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA  
 ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ ICH MIMO RÁMCE RIEŠENÉHO DIELA JE MOŽNÉ LEN SO SOHLASOM AUTORA

Zodp. Projektant:	Vypracoval:	EL-PROJEKT S.R.O.
Laluha Alfréd	Laluha Alfréd	Pod Hrádkom 27A, Prievádzo
Investor:	Mestská časť Bratislava – Karlová Ves	tel. 0907 421842
Miesto:	Námestie sv.Františka 8, 842 62 Bratislava	IČO: 44 658 567
Názov stavby:	Bratislava – Karlová Ves	Email: alfilaluha@gmail.com
REKONŠTRUKCIA BYTU V MŠ POD ROVNICAMI		Formát: 2 A4
BRATISLAVA – KARLOVÁ VEŠ		Dátum: 08/2020
SO 01 – BYŤ		Stupeň: RP
Elektroinštalácia		Časť: ELEKTRO
Názov výkresu:	ROZVADZAČ RB	Mierka: č.v. E.2